

Iktatószám:	<b>SZTFH-BANYASZ/7123-3/2024</b>	Azonosító szám:	-
Tárgy:	<b>„Nagyhegyes V. – földalatti gáztároló” bányatelek módosítása.</b>	Hivatkozási szám:	<b>MFGT/K-107/2024.</b>
		Ügyintéző:	<b>Kovács Ádám</b>
		Telefon:	<b>+36-1-301-2983</b>
		E-mail:	<b><a href="mailto:adam.kovacs@sztfh.hu">adam.kovacs@sztfh.hu</a></b>
		Mellékletek:	-

## HATÁROZAT

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magyar Földgáztároló Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a 10243/2011. iktatószámú határozattal (a továbbiakban: Határozat) megállapított, a 6291/2004. és az MBK/3982-2/2011 iktatószámú határozattal módosított Nagyhegyes - V. földalatti gáztároló védnevű bányatelket

### módosítja

a következők szerint:

A Határozat 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2. A „Nagyhegyes V. – földalatti gáztároló” védnevű bányatelek legnagyobb mobil gázkészlete (betárolási-kitermelési mennyisége) **1790 millió m<sup>3</sup>. A tározó maximális rétegnomása 107 bar.**

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell megindítani.

A jogi képviselő kötelező. A keresetlevél az sztfh.hu honlapról letölthető, a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH\_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjeszthető elő.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviselői jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: *Bíróság*) bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.

A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2024. május 8-án benyújtott kérelmében kérte a Nagyhegyes – V. földalatti gáztároló védnevű bányatelek módosítását a gáztároló legnagyobb mobil gázkészlethez tartozó maximális rétegnyomásának növelése érdekében.

A bányatelek megállapító Határozat 3.2. pontjában szereplő, legnagyobb mobil gázkészlethez tartozó maximális rétegnyomás 9,72 MPa.

A Bányavállalkozó a kérelemhez csatolt művelési terv felülvizsgálati dokumentációban a földgáztároló művelési múltjára tekintettel numerikus számítások elvégzésével vizsgálta, hogy a maximális rétegnyomás 9,72 MPa-ról (97,2 bar), 10%-kal történő, 107 bar-ra való emelésének milyen hatásai lesznek. A mellékelt művelési tanulmányban bemutatott elemzések alapján kívánta igazolni, hogy a tároló maximális rétegnyomásának 10%-os megemelése a tároló mindenkori zárt működését nem sérti, illetve a tároló rugalmasságát a névleges tárolói kapacitás megtartása mellett biztosítja.

A Bányafelügyelet a benyújtott kérelmet és mellékleteit a *bányásatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26.-26/A. §, valamint a *bányásatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. § és 26. §-a alapján megvizsgálta.

A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó kérelméhez mellékelt, 2023. október 1-én kelt művelési tanulmány alapján a következőket állapította meg:

- Az elmúlt évek művelési adatai alapján kijelenthető, hogy a 2010. és 2019. év közötti alacsony átlagos töltöttségi szint miatti vízbeáramlás a póruster összeszűkülését eredményezte, a szénhidrogénes póruster 50 millió m<sup>3</sup>-ről 46 millió m<sup>3</sup>-re csökkent. Ez a 10%-al kisebb póruster egy 10%-al magasabb nyomásszintet igényelne annak érdekében, hogy a névleges tárolói kapacitás azonos rugalmasság mellett biztosítható legyen.
- A szakirodalom alapján a hidrosztatikus kezdeti nyomással rendelkező porózus tárolók (a Hajdúszoboszlói FGT is ebbe a csoportba sorolható) esetében az alkalmazott maximális telepnymást a földgáztárolóként működtetett művelési szakaszokban a kezdeti rétegnyomásuk felett átlagosan kb. 10%-ban határozzák meg.

- A Bányavállalkozó a tárolói integritás vizsgálatának legfontosabb elemeként elvégezte a tárolót fedő geológiai réteg hidrodinamikai záróképességének vizsgálatát, melynek keretében vizsgálta a módosítással növelni tervezett maximális rétegnyomás viszonyát a fedőkőzetre jellemző repesztési nyomás és a küszöbnyomás viszonylatában.
  - o A vizsgálat során számítással igazolta, hogy a kérvényezett 107 bar maximális telepnyomás jóval a fedőkőzet rétegeinek repesztési nyomása alatt marad.
  - o A tározó kutjaiból származó magmintákon végzett petrofizikai mérések alapján arra a következtetésre jutott, hogy a megengedett telepnyomásnak tervezett megemelése a fedőréteg küszöbnyomása szempontjából műszakilag biztonságosnak ítéelhető meg.
- A tározó működése kapcsán a Bányavállalkozó által elvégzett, a jelenlegi terveknek megfelelően minden lehetséges tárolói üzemeltetési esetet lefedő numerikus előrejelzési számítások alapján a kérvényezett maximális 107 bar-os telepnyomás egyik előrejelzési esetben sem került túllépésre.

Összeségében a Bányavállalkozó a bányatelek módosítás keretében a kérelemhez mellékelt, 2023. október 1-én kelt művelési tanulmány alapján igazolta, hogy a tároló a jelenlegi maximális rétegnyomásának 10%-kal, azaz 9,8 bar-ral történő növelése a tárolótér stabil állapotát, állagát, jó tárolói képességeit nem veszélyezteti.

A Bányafelügyelet a fentiek alapján a kérelemnek helyt adott és a bányatelket a Bt. 26/A. § (3) bekezdés és a 26/B. § (4a) bekezdés alapján módosította.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti igazgatási díj rendezett.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontján, 37-39., 50-51-52-53. és 77. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó XLVI. Fejezetén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés f) pontján, illetékessége a Bt. 43. (1) bekezdésén alapul.

Budapest, *időbélyegző szerint*

Dr. Nagy László  
elnök  
(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Dr. Barabás András  
főosztályvezető  
(kiadmányozó)

Kapják:

1. Magyar Földgáztároló Zrt. (hivatali kapun)
2. Irrattár

A véglegessé válást követően:

1. BATER nyilvántartás