

Ügyszám: FFAFO/297-4/2023
Ügyintéző: Bogya Zoltán
Telefon: +36 1 459 7760
E-mail: foldgazfelugyelet@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H5066/2023

Tárgy: *Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
– földgáztárolói működési engedélymódosítása*

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) a **Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045043, adószám: 12543317-2-44, földgáztárolói működési engedély száma: 1567/2013.; a továbbiakban: **Engedélyes, MFGT Zrt.**) kérelme alapján, a fenti számon és tárgyban indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő határozatokat:

I. HATÁROZAT

A Hivatal az Engedélyes kérelmének helyt adva az Engedélyes részére a 1567/2013. számú határozattal kiadott, a 2045/2013., a 615/2015., a 4709/2016., 5004/2017., H2482/2019 és a H2069/2020. számú határozatokkal módosított földgáztárolói működési engedély (a továbbiakban: Engedély) 1. számú mellékletét a jelen módosítással nem érintett részek változatlanul hagyása mellett az alábbi tartalommal módosítja.

- 1. A Hivatal a betároló és kitároló kapacitásokat a jelen határozat rendelkező részének 2-5. pontja szerint határozza meg.**
- 2. Az Engedély 1. számú melléklete az egyes tároló létesítmények működését jellemző betároló és kitároló kapacitás adatok aktualizálása mellett, az addicionális gázkészlet mennyiségének növekedése miatt, módosul az alábbi feltételekkel:**

A tárolható mobil gázkészlet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH, Bányafelügyelet) engedélyétől függően, a 2.1. pont szerinti, de maximum a Bányafelügyelet által meghatározott időtartamra egészül ki az addicionális gázkészlettel.

2.1. A Hivatal jelen határozata alapján tárolható mobil gázkészlet a Bányafelügyelet engedélyétől függően kiegészül a kérelemben megjelölt 70 millió m³ addicionális gázkészlettel a Bányafelügyelet által meghatározott időtartamra, **de maximum 2024. március 31-ig.**

Az Engedély 1. számú melléklete az alábbiakban módosul 2024. március 31-ig:

Földalatti gáztároló neve	Alap tárolható mobil gázkészlet millió m ³	Addicionálisan tárolható mobil gázkészlet a Bányafelügyelet által meghatározott időtartamra ¹ (millió m ³)	Tárolható mobil gázkészlet az Bányafelügyelet határozat alapján (millió m ³)	Betároló kapacitás (millió m ³ /nap)	Kitároló kapacitás (millió m ³ /nap)
HAJDÚSZOBOSZLÓ	1640	0	1640	10,30	16,00
KARDOSKÚT	280	40	320	2,64	2,90
PUSZTAEDERICS	340	0	340	2,90	2,88
ZSANA	2170	230	2400	17,00	28,00
ÖSSZESEN	4430	270	4700	32,84	49,78

2.2. A Hivatal H2069/2020. számú határozata alapján tárolható mobil gázkészlet a Bányafelügyelet engedélyétől függően kiegészül a 200 millió m³ addicionális gázkészlettel a Bányafelügyelet által meghatározott időtartamra, **2024. április 1-től, de maximum 2025. március 25-ig.**

Az Engedély 1. számú melléklete az alábbiakban módosul 2024. április 1-től, 2025. március 25-ig:

Földalatti gáztároló neve	Alap tárolható mobil gázkészlet millió m ³	Addicionálisan tárolható mobil gázkészlet a Bányafelügyelet által meghatározott időtartamra (millió m ³)	Tárolható mobil gázkészlet az Bányafelügyelet határozat alapján (millió m ³)	Betároló kapacitás (millió m ³ /nap)	Kitároló kapacitás (millió m ³ /nap)
HAJDÚSZOBOSZLÓ	1640	0	1640	10,30	16,00
KARDOSKÚT	280	20	300	2,64	2,90
PUSZTAEDERICS	340	0	340	2,90	2,88
ZSANA	2170	180	2350	17,00	28,00
ÖSSZESEN	4430	200	4630	32,84	49,78

Az Engedélyes köteles a Bányafelügyelet engedélyét annak kézhezvétele után haladéktalanul benyújtani a Hivatalnak, és honlapján közzétenni, az addicionálisan tárolható mobil gázkészlet engedélyezett időtartamának feltüntetésével.

- 3.1. Amennyiben az engedélyt az **addicionális mennyiségre a Bányafelügyelet nem adja meg** – vagy az adott tárolási évre az Engedélyes nem kezdeményezi a Zsanai Földalatti Gáztároló bányáüzemre és Kardoskúti Földalatti Gáztároló bányáüzemre vonatkozó – termelési -, tárolási műszaki üzemi terv jóváhagyását az **addicionális mobil gáz értékekkel – az addicionális kapacitás nem áll rendelkezésre, nem ajánlható fel.**
- 3.2. Amennyiben az engedélyezett **addicionális** gázkészlet mennyisége a műszaki megvalósíthatóság vizsgálat eredménye alapján már nem azonos az 1. számú mellékletben rögzített értékekkel, úgy **az Engedélyes köteles kérni a Hivataltól az Engedély ismételt módosítását**, az engedélyezett mennyiség helyes értékének feltüntetése érdekében.
4. **Az Engedélyes minden hozzáférésre jogosult számára átlátható, megkülönböztetésmentes módon köteles a 2. pontban meghatározott még szabad kapacitást az Üzletszabályzata szerinti kapacitás aukció keretében felajánlani úgy, hogy a felajánlásban az addicionális kapacitás érvényességének feltételeiről, a Bányafelügyelet engedélyétől függő időtartamáról tájékoztatni kell a földgázipari szereplőket. Amennyiben az Engedélyes nem ajánlja fel a Hivatal és az SZTFH illetékes Bányafelügyeleti hatóság engedélye alapján meghatározott teljes mobil kapacitást, akkor döntéséről haladéktalanul értesítenie kell a piaci szereplőket és indoklással ellátva a Hivatalt és az SZTFH illetékes Bányafelügyeleti hatóságát.**
5. Amennyiben a névleges mobilgáz kapacitáson felül az **addicionális mobil gáz betárolására a feltételek előreláthatóan az engedélyezett időpont után is fennállnak, az Engedélyes a műszaki megvalósíthatóság vizsgálat eredménye alapján kérheti az Engedély meghosszabbítását. Amennyiben erre nem kerül sor, az Engedély 1. számú melléklete az alábbiakban módosul 2025. április 1-től:**

Földalatti gáztároló neve	Alap tárolható mobil gázkészlet (millió m ³)	Betároló kapacitás (millió m ³ /nap)	Kitároló kapacitás (millió m ³ /nap)
HAJDÚSZOBOSZLÓ	1640	10,30	16,00
KARDOSKÚT	280	2,64	2,90
PUSZTAEDERICS	340	2,90	2,88
ZSANA	2170	17,00	28,00
ÖSSZESEN	4430	32,84	49,78

II. HATÁROZAT

A Hivatal az Engedélyes kérelmének helyt adva az Engedélyét az alábbiak szerint módosítja.

Az Engedély 2. számú melléklete kiegészül a használatban lévő kompresszorok tételes felsorolásával és azok jellemző műszaki adataival és az alábbiak szerint:

Az Engedély 2. számú melléklete:

Földalatti gáztároló neve	ALAPVETŐ ESZKÖZÖK						
	Párnagáz készlet m ³	Kút-állomány db	Beépített kompresszor				
			Hajtás	Kompresszor	Technológiai jel	Teljesítmény (MW)	Üzembe helyezés éve
HAJDÚSZOBOSZLÓ	2210,472	124	Cooper LSVB 12 gázmotor	Thomassen C 45.6	N-716	3,34	1991
			Cooper LSVB 12 gázmotor	Thomassen C 45.6	N-717	3,34	1991
			Cooper LSVB 12 gázmotor	Thomassen C 45.6	N-718	3,34	1991
			Cooper LSVB 12 gázmotor	Thomassen C 45.6	N-719	3,34	1991
KARDOSKÚT	259,69	29	Waukesha 7042 GL gázmotor	Thomassen C25.2	K-01	1,154	1992
			Waukesha 7042 GL gázmotor	Thomassen C25.3	K-02	1,154	1992
			Waukesha 7042 GL gázmotor	Thomassen C25.4	K-03	1,154	1992
			Siemens M340_TE_101V1 villamos főmotor	Burckhardt 6HS-E-19.22/36-140	K-04	2,9	2021
PUSZTAEDERICS	266	31	GANZ FB Db 356/16 villamos főmotor	2HB-6K—400/200	K-001	1,84	1979
			GANZ FB Db 356/16 villamos főmotor	2HB-6K—400/201	K-002	1,84	1979
			GANZ FB Db 356/16 villamos főmotor	2HB-6K—400/202	K-003	1,84	1988
			GANZ FB Db 356/16 villamos főmotor	2HB-6K—400/203	K-004	1,84	2009
			GANZ FB Db 356/16 villamos főmotor	2HB-6K—400/204	K-005	1,84	2009
ZSANA	1434,906	63	GANZ FDDZe1126V16 villamos főmotor	NEA 1 SLV 320	K-041	2,9	1995
			GANZ FDDZe1126V16 villamos főmotor	NEA 1 SLV 320	K-042	2,9	1995
			GANZ FDDZe1126V16 villamos főmotor	NEA 1 SLV 320	K-043	2,9	1995
			GANZ FDDZe1126V16 villamos főmotor	NEA 1 SLV 320	K-044	2,9	1998
			GANZ FDDZe1126V16 villamos főmotor	NEA 1 SLV 320	K-045	2,9	1998
			GANZ FDDZe1126V16 villamos főmotor	NEA 1 SLV 320	K-046	2,9	1998
			Siemens 1DX1749 – 8BS02 Z villamos főmotor	Siemens STC-SV (08-G-B)	A	16	2009
Siemens 1DX1749 – 8BS02 Z villamos főmotor	Siemens STC-SV (08-G-B)	B	16	2009			
ÖSSZESEN	4171,068	247				28,922	

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **1/2014. MEK Hr.**) 1. számú melléklet A) pontjának 24. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal intézkedik a határozatoknak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

A határozatok ellen közigazgatási per indítható a határozatok közzétételétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelyek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2023. szeptember 25-én érkezett MFGT/K-183/2023. iktatószámú kérelmében az engedélyének módosítását kérte, amelyben kezdeményezte az Engedély 1. számú mellékletében feltüntetett, az egyes tároló létesítmények működését jellemző betároló és kitároló kapacitás adatok aktualizálását, az addicionálisan betárolható mobil gázkészlet további megemelését **határozatlan időtartamban** a Kardoskút tároló esetében további 20 millió m³, míg a Zsana tároló esetében további 50 millió m³ mennyiségben, továbbá kérte az Engedély 2. számú mellékletének kiegészítését a használatban lévő kompresszorok tételes felsorolásával.

Az I. Határozathoz

Az egyes tároló létesítmények működését jellemző betároló és kitároló kapacitás adatok aktualizálását, a Hivatal átvezette az 1. számú mellékletének módosításával. A Hivatal elfogadta az Engedélyes korábbi jelzéseit és a jelenlegi indokolását, hogy a felszíni eszközeink állagának megóvása érdekében Hajdúszoboszló tárolóban kiiktatásra kerültek a magas homoktermelésű kutak, ez okozza a kitárolási kapacitás 16 millió m³/nap értékre történő csökkenését. A kutak számának változása 2021. évben aktualizálásra került a H3112/2021 számú Működési engedély módosítás során. A többi kitermelő és betároló kapacitások kis mértékű változása a folyamatos karbantartási tevékenységük során eszközök állagjavításának, illetve eszközeik elhasználódásának eredménye.

Az Engedélyes kezdeményezte az Engedélye módosítását az addicionális mobil gáz betárolásának rugalmas biztosítása érdekében a következő tárolói évekre is.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: **GET**) 27/A. § (1) és (2) bekezdése alapján a földgáztároló engedélyes köteles tárolói évre, továbbá jogosult tárolói éven belüli kapacitáslekötési időszakra a földgáztároló mobilkapacitását, valamint be- és kitárolási kapacitását csomagként és egyedileg az üzletszabályzatában rögzített módon meghirdetni és biztosítani a rendszerhasználó számára a meghirdetett szolgáltatások közötti szabad termékválasztást. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt kapacitáslekötési időszakban a földgáztárolói szabad kapacitásokat értékesítésre – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fel kell ajánlani. Új kapacitások esetében gázév közben is a kapacitáslekötési időszakban alkalmazott szabályok szerint kell eljárni.

A Hivatal a H2069/2020. számú határozata alapján tárolható mobil gázkészlet a Bányafelügyelet engedélyétől függően kiegészült az addicionális gázkészlettel a Bányafelügyelet által meghatározott időtartamra, de maximum 2025. március 25-ig, mivel az Engedélyes számításai eredményeképpen a következő tárolói években is lehetőséget látott a Zsana tároló esetén addicionális max. 180 millió m³, Kardoskút tároló esetén pedig addicionális max. 20 millió m³ összesen 200 millió m³ addicionális mobil gázmennyiség betárolására.

A jelen kérelemben az Engedélyes gyakorlati tapasztalatai, valamint további rezervoargeológiai elemzések alapján kezdeményezte az addicionálisan betárolható mobil gázkészlet megemelését határozatlan időtartamban Zsana tároló esetén addicionális további 50 millió m³, max. 230 millió m³, Kardoskút tároló esetén pedig addicionális további 20 millió, m³ max. 40 millió m³, mindösszesen 270 millió m³ addicionális mobil gázmennyiség betárolására.

Az Engedélyes a korábbi kérelmekhez becsatolta az addicionális mobil gázkészlet betárolásának engedélyezéséről szóló Bányafelügyelet határozatait, amelyekben megkapta a szükséges engedélyt 180 millió m³ addicionális gázkészlet Zsana tárolóba, illetve 20 millió m³ addicionális gázkészlet Kardoskút tárolóba történő besajtolására. A Bányafelügyelet a névleges mobil gáz kapacitás túllépéséhez mindkét esetben a Bányafelügyelet által megállapított konkrét határidőig járult hozzá.

A Hivatal az addicionális gázkészlet kapcsán a tényállás tisztázásra hívta fel az Engedélyest és az alábbiak benyújtására kötelezte:

- a tervezett feltöltési ütemterv napi bontásban, tárolónként.
- a rendelkezésre álló szabad, lekötött, de még használatba nem vett kapacitásokat.
- a tárolói betárolási időszak záró időpontját, a kitárolási időszak kezdőpontját.
- definiálja az Engedélyes az értékesíteni kívánt kapacitás terméketet és mutassa be az ehhez tartozó piacfelmérést.
- ismertesse az Engedélyes a tervezett aukció leírását, szabályzatát, gazdasági és műszaki elvárásokat, garanciákat.
- az addicionális kapacitások kiosztására vonatkozó részletes eljárásrendet, mely szavatolja a kapacitások legelőnyösebb (lehető legmagasabb) áron, azaz amennyiben az értelmezhető, a legmagasabb aukciós felárral történő értékesítését, biztosítva ezzel azt, hogy a tárolás következő évi hatósági ára megfelelhessen a legkisebb költség elvének.
- az addicionálisan kiosztandó kapacitásokat tartalmazó olyan terméket, mely alkalmas az addicionális mobilkapacitás feltöltésére és az ott tárolt földgáz kitárolására, olyan engedélyesek számára is, akik nem rendelkeznek egyéb lekötéssel az Engedélyesnél.

Az Engedélyes a jelzett határidőn belül csatolta a fentieket, melyek közül a Hivatal az alábbiakat kívánja kiemelni:

Az értékesíteni kívánt földgáztárolói kapacitások és a lehetséges kapacitás termékek meghatározása során a következő szempontok érvényesülnek:

- Mobil kapacitás (kWh): a Hivatal és az SZTFH illetékes Bányafelügyeleti hatóság engedélye alapján, az aktuális műszaki paramétereknek megfelelő, aktuálisan kiszolgálható maximális mennyiség;
- Betárolási kapacitás (kWh/nap): a meghirdetett mobil kapacitás függvényében, 5-10 napos betárolási időszakokkal kalkulálva, 2023. október hónapban;
- Kitárolási kapacitás (kWh/nap): technikai arányban szereplő 70,31 nap, 2024. március 31-ig.

Az addicionális mobil gázkészlet rendelkezésre állásáról az Engedélyes a műszaki paraméterek figyelembevételével előzetesen kell, hogy döntsön, a termelési -, tárolási műszaki üzemi terv jóváhagyását az addicionális mobil gáz értékekkel úgy kell benyújtani a Bányafelügyeletnek, hogy az általa engedélyezett mennyiséget fel is kell kínálni, ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehet, amelyet a Hivatal utólagosan vizsgál.

A Hivatal a rendelkező részben leírt feltételekkel a Bányafelügyelet jövőbeli engedélyétől függően, feltételesen engedélyezte **a jelen kérelemben szereplő többlet kapacitások felkínálását, miszerint az Engedélyes határozatlan idejű kérelmével ellentétben 2024. március 31.-ig adott lehetőséget ezen többlet kapacitások felkínálására.**

A Hivatal a határozatlan időtartamot nem tartotta megalapozottnak, mivel az Engedélyes által nyújtott adatszolgáltatás alapján az Engedélyes úgy nyilatkozott, hogy a többlet kapacitás ütemezése a mindenkor műszaki lehetőségek és az ügyfél előrejelzések figyelembevételével kerülhet majd meghatározásra, így ez piaci bizonytalanságot jelentene a következő tárolási időszakra, figyelemmel a GET 27/A. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra, miszerint minden szabad kapacitást értékesítésre fel kell ajánlani.

A Hivatal az Engedélyes részére tájékoztatási kötelezettséget és a feltételekről közétételi kötelezettséget írt elő a tárolást igénybe vevő földgázipari szereplők felé.

A Hivatal a többlet mobil kapacitások tekintetében ismételten felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a többlet kapacitás értékesítése során az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 2.1.4.3.2. *A tárolási éven belüli kapacitáslekötés* elnevezésű pontjában foglaltak szerint kell eljárni és biztosítani kell, hogy az minden hozzáférésre jogosult számára átlátható, megkülönböztetésmentes módon történjen. Ennek érdekében a többlet kapacitást normál kapacitás aukció keretében kell felajánlani. Figyelembe véve azt, hogy a többlet mobil kapacitáshoz a tároló nem tud nem megszakítható be és kitérési kapacitást biztosítani, ezért ezen kapacitások tekintetében a többlet kapacitással arányos megszakítható be és kitérési kapacitást kell felajánlani. A díjaknak tükrözniük kell a kapacitások megszakítható jellegét, vagy megszakítás esetén az Engedélyes gondoskodik a díj visszatérítéséről.

Az aukción felajánlott kapacitások árát az Engedélyes a Hivatal 2023/2024-es gázévre szóló rendszerhasználati díjhatározatában megállapított díjak figyelembevételével kell, hogy kialakítsa, figyelembe véve a felkínált kapacitások bizonytalanságát. Az Engedélyes a Bányafelügyelet által engedélyezett többlet mobil kapacitás mértékéig több részcsomagban is felajánlhatja a kapacitást.

A II. Határozathoz

A Hivatallal történt egyeztetés eredményeképpen az Engedélyes kezdeményezte az Engedély 2. számú mellékletének kiegészítését a használatban lévő kompresszorok tételes felsorolásával és azok néhány jellemző műszaki adataival. A kiegészítések segítik a kompresszorok üzemeltetéséhez kapcsolódó működési költségek és a kompresszorokhoz hozzárendelhető, a tízéves fejlesztési tervben is feltüntetendő, alapvető eszközökhöz tartozó tervezett jövőbeli beruházási költségek elismerését a soron következő tarifa felülvizsgálatok és éves tárolói tarifa meghatározások során.

A Hivatal az Engedély módosításához a beküldött indokokat megvizsgálta és nyilatkozatokat elfogadta az Engedély 2. számú mellékletét ennek megfelelően módosította.

A Hivatal jelen határozatait a GET 26-27/A. §-a, a 114. § (1) bekezdés d) pontja, 127. § a) pontja, továbbá *a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról* szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) 17-19. §-a, a Vhr. 5. melléklet V. fejezetében foglalt rendelkezések figyelembevételével, valamint *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése és a hivatkozott jogszabályok alapján hozta meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 124-130. §-ai, továbbá az 1/2014. MEKHr. 6. §, és 1. számú melléklet A) pontjának 24. alpontja alapján kellett rendelkezni.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot *az illetékről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás *az elektronikus ügyintézés részletszabályairól* szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés I) pontján alapul.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adattartalom olvashatatlaná tétele mellett – a GET 129/A. § (3) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. A határozatról hiteles másolatot kérhető.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a *Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról* szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: **MEKH Tv.**) 3. § (2) bekezdés a) pontja és 5/H. § (2) bekezdése, továbbá a GET 127. § a) pontja, illetékességét a *központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról* szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a MEKH Tv. tartalmazza.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

dr. Juhász Edit
elnök
nevében és megbízásából

Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják: Engedélyes (kizárólag elektronikusan, hivatali kapuról cégkapura küldve)
SZTFH, Bányafelügyelet 1pld
Hivatal, Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 1pld